DANAK
Test reg. nr. 428

HØJVANG
MILJØLABORATORIUM A/S

Analyserapport

Rekvirent:	Verup Vandværk Verupvej 62 4293 Dianalund Att.: Poul N. Hørringsen	Sagsnavn:	Verup Vandværk Opfølgning

Prøver modtaget:	04-10-2010	Analyse påbegyndt:	04-10-2010	Rapportdato:	07-10-2010
				Rapport nr.:	1040-609
Antal prøver:	2	Opbevaring:	På køl	Bilag:	0

Lab. nr.	1040-609-01	1040-609-02							
Prøvetype	Drikkevand	Drikkevand							
Emballage:	ok	ok							
Prøvetagning:	Højvang	Højvang							
Prøvetager:	LMA	LMA							
Udtaget fra dato:	04-10-2010	04-10-2010							
kl.:	12:55	13:10							
Prøve ID	DGU 204.411	DGU 204.293							
	Hane ankomst vandværk	Hane ankomst vandværk							
Parameter						Enhed	Metode	Detek-tions-grænse	Usikker-hed ¤
Prøvetagning, mikrobiologi	Stikprøve	Stikprøve					ISO 19458:2006		
Temperatur	9,7	9,5				°C	SM 2550:2005, Felt		+/- 1
Coliforme bakterier	<1	<1				cfu/100 ml	Colilert, SM 9223:2005	1	+/- 0,314(lg)
Eschericia coli (E. coli)	<1	<1				cfu/100 ml	Colilert, SM 9223:2005	1	+/- 0,314(lg)
Kimtal 22 °C	<1	<1				cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000	1	+/- 0,300(lg)

Betegnelser:
¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50 %. * Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig.
Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Kontrollen følger "Drikkevandsbekendtgørelsen" nr. 1449 af 11. December 2007.

Rapport sendes med post til:
Verup Vandværk, Poul N. Hørringsen, Verupvej 62, 4293 Dianalund

Rapport sendes pr. E-mail til:
Verup Vandværk, Poul N. Hørringsen, zitta@dlgpost.dk
Sorø Kommune, Fagcenter Teknik og Miljø, teknik-miljoe@soroe.dk
Sundhedsstyrelsen, Region Sjælland, sjl@sst.dk

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af

Bente Jensen
Farmaceut

DANAK
Test reg. nr. 428

HØJVANG
MILJØLABORATORIUM A/S

Analyserapport

Rekvirent:	Verup Vandværk Verupvej 62 4293 Dianalund Att.: Poul N. Hørringsen	Sagsnavn:	Verup Vandværk Opfølgning

Prøver modtaget:	05-10-2010	Analyse påbegyndt:	05-10-2010	Rapportdato:	07-10-2010
				Rapport nr.:	1040-610
Antal prøver:	1	Opbevaring:	På køl	Bilag:	0

Lab. nr.	1040-610-01								
Prøvetype	Drikkevand								
Emballage:	ok								
Prøvetagning:	Højvang								
Prøvetager:	LMA								
Udtaget fra dato:	04-10-2010								
kl.:	13:00								
Prøve ID	Afgang vandværk								
Parameter					Maksimum	Enhed	Metode	Detek-tions-grænse	Usikker-hed ¤
Prøvetagning, mikrobiologi	Stikprøve						ISO 19458:2006		
Temperatur	10,6					°C	SM 2550:2005, Felt		+/- 1
Ilt	5,6					mg/l	DS/EN 25814:2003, Felt	0,2	+/- 10 %
Coliforme bakterier	2				i.m.	cfu/100 ml	Colilert, SM 9223:2005	1	+/- 0,314(lg)
Eschericia coli (E. coli)	<1				i.m.	cfu/100 ml	Colilert, SM 9223:2005	1	+/- 0,314(lg)
Kimtal 22 °C	54				50	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000	1	+/- 0,300(lg)

Overskridelser: Ja (markeret med understregning)

Betegnelser:
¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50 %. * Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig.
Min. og max.-værdier iflg. Bekendtgørelse nr. 1449 af 11/12/2007.
Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Kontrollen følger "Drikkevandsbekendtgørelsen" nr. 1449 af 11. December 2007.

Rapport sendes med post til:
Verup Vandværk, Poul N. Hørringsen, Verupvej 62, 4293 Dianalund

Rapport sendes pr. E-mail til:
Verup Vandværk, Poul N. Hørringsen, zitta@dlgpost.dk
Sorø Kommune, Fagcenter Teknik og Miljø, teknik-miljoe@soroe.dk
Sundhedsstyrelsen, Region Sjælland, sjl@sst.dk

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af

Bente Jensen
Farmaceut