

Beredskabsplan for Verup Vandværk

Vedligeholdes af: Hans Foster

Planen forudsætter at den andelshaver, der registrerer en driftsforstyrrelse kan træffe mindst 1 af følgende kontaktpersoner både i og udenfor normal arbejdstid.

| Navn | Adresse | Tlf. arb. | Tlf. privat | Tlf. mobil |
|--------------------|----------------|-----------|-------------|------------|
| 1 Poul Hørringsen | Verupvej 62 | | 58260267 | 20410267 |
| 2 Ole Andersen | Birkemosevej 7 | | 58260443 | 40324791 |
| 3 Hans Foster | Lårupvej 43 | 58500393 | 58260345 | 24637599 |
| 4 Ib Boserup | Øgårdsvej 33 | | 58260400 | 40412740 |
| 5 Susanne Sørensen | Lærkemosevej 5 | | 58260083 | 28299871 |

Logbog:

Den af ovennævnte personer, der modtager alarmen og har ansvaret for udbedring bedes notere:

Dato for alarmen, klokkeslæt, hvorfra alarmen kommer, anledningen, aktion, resultatet, eget navn.

Informationerne videregives til formanden, som indfører informationerne i en fortløbende logbog.

Verup Vandværks primære samarbejdspartnere:

| Telefonliste for beredskabssituationer | | | | |
|--|--|-----------------|-------------|------------|
| Funktion Navn | Adresse | Tlf. arbejde | Tlf. privat | Tlf. mobil |
| VVS | | | | |
| Brandstrup VVS | Merbjergvej 34, Dianalund | 58286192 | | |
| Leif Larsen | | | | 40268775 |
| Elektriker | | | | |
| Bjarne Hansen | Elektrogården, Torvet 4 | 58286097 | 58264730 | |
| Tankvogn | | | | |
| Johs. Rasmussen | Øresøvej 2, Svebølle | 72293123 | | |
| Peter Frandsen | | 72290050 | 59268096 | 20723020 |
| Jesper Jacobsen | | 72290055 | 59444324 | 20723040 |
| Leverance af vand | | | | |
| Johs. Rasmussen | Øresøvej 2, Svebølle | 72293123 | | |
| Koordinationsgruppe | | | | |
| Sven Urban Hansen | Beredskabsafdelingen Kongebrovej 7 4180 Sorø | 57830380 | | |
| Sanne Enkegaard | Fagcenter Plan og miljø | 57870366 | | |

| | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|
| Christian Holt | | saen@soro.dk 57870312 chho@soro.dk | | |
| Ringsted Politi | | 57611448 | | |
| Dianalund Landpoliti | Karsholtevej 53 4293 Dianalund | 58261448 | | |
| | Embedslægeinstitutionen Sjælland Rolighed 7. 2. 4180 Sorø | 72227010 | | |

Der skelnes mellem følgende grader af driftsforstyrrelser:

- A. **Almindelig mindre driftsforstyrrelse.** F.eks.:
- Teknisk problem på værket eller i ledningsnettet, men der er stadig forsyning med vand.
 - Rørbrud der berører en eller få andelshavere.
 - Misfarvning af vandet hos en eller få andelshavere.
 - Måler og andre installationsproblemer hos en andelshavere.
- B. **Større driftsforstyrrelse.** F.eks.:
- Rørbrud i vitale ledninger.
 - Misfarvning af vand.
 - Tekniske problemer, der i løbet af få timer vil stoppe vandforsyningen.
 - Fare for underminering af veje og bygninger.
- C. **Truet forsyningssituation.** F.eks.:
- Det udpumpede vand har dårlig lugt eller smag.
 - Mistanke om forurening af vandet med kemikalier eller andet. Det kan evt. ikke lugtes eller smages endnu.
 - Uheld med kemikalietransport.
- D. **Krisesituation.** F.eks.:
- Vandforsyningen er stoppet eller er tæt på!

I tilfælde A og B:

Den af ovennævnte kontaktpersoner, der har modtaget meldingen kontakter den skønnede, nødvendige ekspertise og problemets omfang og risici vurderes, herunder hvilke ressourcer, der er brug for og hvem der evt. bør informeres. Skaden udbedres herefter i overensstemmelse hermed. Bemærk at der udgår to ledninger fra værket, en til byen og en til mosen, ved brud kan der leveres vand i den ene ledning.

I tilfælde C og D:

Koordinationsgruppen tilkaldes.

Ved forurening af borerne, der ødelægger disse, vil Verup Vandværk søge at tilslutte sig Niløse forsyningsselskab og overgå til forsyningsselskab med leverance af vand fra Dianalund Vandværk.

Bestyrelsen