

Beredskabsplan for Verup Vandværk

Vedligeholdes af: Hans Foster

Planen forudsætter at den andelshaver, der registrerer en driftsforstyrrelse kan træffe mindst 1 af følgende kontaktpersoner både i og udenfor normal arbejdstid.

Navn	Adresse	Tlf. arb.	Tlf. privat	Tlf. mobil
1 Poul Hørringsen	Verupvej 62		58260267	20410267
2 Ole Andersen	Birkemosevej 7			40324791
3 Hans Foster	Lårupvej 43		58260345	24637599
4 Ib Boserup	Øgårdsvej 33		58260400	40412740
5 Susanne Sørensen	Lærkemosevej 5		58260083	22228027

Logbog:

Den af ovennævnte personer, der modtager alarmer og har ansvaret for udbedring bedes notere:

Dato for alarmer, klokkeslæt, hvorfra alarmer kommer, anledningen, aktion, resultatet, eget navn.

Informationerne videregives til formanden, som indfører informationerne i en fortløbende logbog.

Verup Vandværks primære samarbejdspartnere:

Telefonliste for beredskabssituationer				
Funktion Navn	Adresse	Tlf. arbejde	Tlf. privat	Tlf. mobil
VVS				
Sorø VVS	Juliesmindevej 17	57832090		
Sorø VVS	Vagttelefon	57832090 tryk 0 efter		
Elektriker				
	Elektrogården, Metalvej 13 Sorø	57834730		
Tankvogn				
Johs. Rasmussen	Øresøvej 2, Svebølle	59293123		
Leverance af vand				
Johs. Rasmussen	Øresøvej 2, Svebølle	59293123		
Koordinationsgruppe				
Sven Urban Hansen	Beredskabsafdelingen Kongebrovej 7 4180 Sorø	57830380		

Anne-Mette Krogsriis	Fagcenter Plan og miljø	57876362 amkr@soro e.dk		
Christian Holt		57876357 chho@soro e.dk		
Sydsjællands Politi		114		112

Der skelnes mellem følgende grader af driftsforstyrrelser:

- A. **Almindelig mindre driftsforstyrrelse.** F.eks.:
- Teknisk problem på værket eller i ledningsnettet, men der er stadig forsyning med vand.
 - Rørbrud der berører en eller få andelshavere.
 - Misfarvning af vandet hos en eller få andelshavere.
 - Måler og andre installationsproblemer hos en andelshavere.
- B. **Større driftsforstyrrelse.** F.eks.:
- Rørbrud i vitale ledninger.
 - Misfarvning af vand.
 - Tekniske problemer, der i løbet af få timer vil stoppe vandforsyningen.
 - Fare for underminering af veje og bygninger.
- C. **Truet forsyningssituation.** F.eks.:
- Det udpumpede vand har dårlig lugt eller smag.
 - Mistanke om forurening af vandet med kemikalier eller andet. Det kan evt. ikke lugtes eller smages endnu.
 - Uheld med kemikalietransport.
- D. **Krisesituation.** F.eks.:
- Vandforsyningen er stoppet eller er tæt på!

I tilfælde A og B:

Den af ovennævnte kontaktpersoner, der har modtaget meldingen kontakter den skønnede, nødvendige ekspertise og problemets omfang og risici vurderes, herunder hvilke ressourcer, der er brug for og hvem der evt. bør informeres. Skaden udbedres herefter i overensstemmelse hermed. Bemærk at der udgår to ledninger fra værket, en til byen og en til mosen, ved brud kan der leveres vand i den ene ledning.

I tilfælde C og D:

Koordinationsgruppen tilkaldes. Tankvognsløsning evt. vand fra boring gennem UV-filter.

Ved forurening af borerne, der ødelægger disse, vil Verup Vandværk søge at tilslutte sig Dianalund Vandværk.

Bestyrelsen